

Опитувальний лист
На зарядний пристрій/систему
(приклад ВЗПмд-220-20-0-s-0-0-1-25А/1шт)

ВЗПмд	-220	-40	-1	-L	-0	-1	-4	-	-	-	-	-2	-2
Вихідна напруга постійного струму – 220В													
Загальний струм зарядних пристроїв, А:													
два модуля по 10А -		20											
два модуля по 20А -		40											
три модуля по 20А -		60											
чотири модулів по 20А-		80											
п'ять модулів по 20А-		100											
Контролер для управління та вимірів з реєстрацією подій з цифровим виходом (Ethernet, RS232/485, USB)													
Так (для модулів 20А обов'язково)			1										
Ні			0										
Кількість вводів змінного струму:													
Один ввід 3фази 220/380В з нейтраллю			s										
Два вводи 3фази 220/380В з нейтраллю			2s										
Два вводи з АВР 3фази 220/380В з нейтраллю			ABPs										
Один ввід 220В з нейтраллю			L										
Один ввід 220В без нейтралі			m										
Наявність додаткового зарядного пристрою для хвостових елементів													
Ні			0										
Так. Вказати діапазон напруги та струм (приклад 12-18В/10А)			(12-18В/10А)										
Наявність системи контролю ізоляції:													
Ні			0										
Так			1										
Загальна кількість автоматів споживачів, шт.													
Кількість та номінали автоматів споживачів:													
- автомати 10А, шт (приклад 10А/3шт)			10А/ 3шт										
- автомати 25А, шт													
- автомати 40А, шт													
- автомати 63А, шт													
- автомати 80А, шт													
- автомати 100А, шт													