

Опитувальний лист
На зарядний пристрій/систему
(приклад ВЗПmd-220-20-0-s-0-0-1-25A/1шт)

ВЗПmd	-220	-40	-1	-L	-0	-1	-4	-	-	-	-	-2	-2
--------------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

Вихідна напруга постійного струму – 220В													
Загальний струм зарядних пристроїв, А:													
два модуля по 10А -	20												
два модуля по 20А -	40												
три модуля по 20А -	60												
чотири модулів по 20А-	80												
п'ять модулів по 20А-	100												
Контролер для управління та вимірів з реєстрацією подій з цифровим виходом (Ethernet, RS232/485, USB)													
Так (для модулів 20А обов'язково)	1												
Ні	0												
Кількість вводів змінного струму:													
Один ввід 3фази 220/380В з нейтраллю	s												
Два вводи 3фази 220/380В з нейтраллю	2s												
Два вводи з АВР 3фази 220/380В з нейтраллю	ABPs												
Один ввід 220В з нейтраллю	L												
Один ввід 220В без нейтралі	m												
Наявність додаткового зарядного пристрою для хвостових елементів													
Ні	0												
Так. Вказати діапазон напруги та струм (приклад 12-18В/10А)													
Наявність системи контролю ізоляції:													
Ні	0												
Так	1												
Загальна кількість автоматів споживачів, шт.													
Кількість та номінали автоматів споживачів:													
- автомати 10А, шт (приклад 10А/3шт)												10А/ 3шт	
- автомати 25А, шт													
- автомати 40А, шт													
- автомати 63А, шт													
- автомати 80А, шт													
- автомати 100А, шт													